





	ний, - очистка поверхностей охлаждения от загрязнений, - контроль посторонних шумов и вибрации, - замер величины силы тока в питающих проводниках.													
10.	Техническое обслуживание теплообменных аппаратов: - контроль перепада давления по контурам - контроль теплосъема по контурам - контроль водотечности	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1 раз в месяц
11.	Техническое обслуживание КИПиА Проверка на «ноль» и показаний. ТО запорной арматуры, обратных клапанов, воздухоотводчиков	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1 раз в месяц
	<b>Узел учета тепла, газа</b>													
12.	Техническое обслуживание узла учета: - проверка исправности датчиков температуры, давления, расхода - проверка корректности вычислений		ТО			ТО			ТО			ТО		1 раз в 3 месяца
	<b>Химводоподготовка</b>													
13.	Техническое обслуживание установки химводоподготовки: - проверка исправности работы дозирующих насосов - проверка исправности управляющих клапанов, контроль программы регенерации		ТО			ТО			ТО			ТО		1 раз в 3 месяца
14.	Контроль наличия реагентов	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1 раз в месяц Ответственный за БЭВ-ПОПО - постоянно
	<b>Текущий ремонт котельного оборудования</b>													
15	<u>Текущий ремонт газопроводов:</u> - разборка и ремонт отключающих устройств (запорной арматуры), не обеспечивающей герметичность закрытия с притиркой уплотняющих поверхностей - проверка герметичности соединений и устранение дефектов, выявленных при осмотре технического состояния (обходе). - очистка арматуры, разгон червяка и его смазка, на-								ТР					1 раз в год

<p>бивка сальника;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка затяжки (крепеж) фланцевых соединений, смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок.</li> </ul> <p><u>Текущий ремонт котлов и горелок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр и чистка камеры сгорания котлов;</li> <li>- разборка, осмотр, ревизия газогорелочных устройств;</li> </ul> <p><u>Текущий ремонт автоматики безопасности котельной.</u></p> <p><u>Текущий ремонт вспомогательного оборудования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка и настройка давления расширительных баков;</li> <li>- ревизия насосов</li> <li>- протяжка контактов пускателей и реле, колодок.</li> <li>- проверка и настройка сбросных клапанов;</li> <li>- разборка и чистка газовых фильтров;</li> <li>- полная проверка работы всех узлов и систем котельной.</li> </ul>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /